

- 3 MAY 2017

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 440

ENTRADA

SALIDA

Nº 394

Nº —

DATOS DEL REMITENTE

REMITENTE: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón **Nº EXPEDIENTE:** 7671/17
DOMICILIO: **PROVINCIA:** Burgos **ACTIVIDAD:** Gestión Municipal de
LOCALIDAD: La Puebla de Arganzón **CIF:** P0928400A **TFNO:** 945373006

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA RECOGIDA: 20/04/2017 **LUGAR TOMA MUESTRA:** Depósito Sta. Cruz
HORA RECOGIDA: 11:15:00 **UTILIZACION:** Pública
TIPO DE MUESTRA: Agua **TIPO DE ENVASE:** Estéril
PROCEDENCIA: La Puebla de Arganzón **TIPO DE ANALISIS:** Control- Depósito
OBSERVACIONES:

Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L.
Muestra neutralizada con 1ml de tiosulfato sódico (PANREAC) al 10% por litro de muestra.

PARAMETROS ORGANOLEPTICOS	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO	COMPONENTES NO DESEABLES	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO
COLOR (mgr/l Pt-Co)	<LD	15	NITRATOS (mg/l NO3):		50
TURBIDEZ (UNF):	<LD	1-5	NITRITOS (mg/l NO2):	<LD	0.5
OLOR (IDL):	0	3	AMONIO (mg/l NH4):	<LD	0.5
SABOR (IDL):	0	3			
PARAMETROS QUIMICOS			PARAMETROS BACTERIOLOGICOS		
TEMPERATURA (°C):			RECuento DE COLONIAS A 22° (UFC/1 ml):	<LD	100
pH (unid pH):	7,60	6.5-9.5	COLIF. TOT (UFC/100 ml):	<LD	0
CONDUC. (microS/cm):	814	2500	ESCHER. COLI (UFC/100 ml):	<LD	0
METALES			CLOSTR. PER. (UFC/100 ml):	<LD	0
HIERRO (mg/l):		0,2	ESTREPT FEC (UFC/100 ml):		0
ALUMINIO (mg/l):		0,2	LEGIONELLA (UFC/1000 ml):		<100
PLOMO(mg/l):		0,01			
COBRE (mg/l):		2,0			

AGENTE DESINFECTANTE

RESULTADO **RD 140/2003 AGUAS CONSUMO**
CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/l): 1

CONCLUSION: Agua apta

Todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos por la legislación vigente para aguas potables de consumo público.(RD 140/2003)

VILLARCAYO A:

jueves, 27 de abril de 2017

Firmado por Roberto Vivanco Guinea

Firmado digitalmente por ENTIDAD LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL - CIF B09334517 - NOMBRE VIVANCO GUINEA ROBERTO - NIF 13086996L
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=703009011, cn=ENTIDAD LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL - CIF B09334517 - NOMBRE VIVANCO GUINEA ROBERTO - NIF 13086996L



Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados. Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada. Las conclusiones de este análisis tienen en cuenta únicamente los parámetros analizados. LD- límite detectable.