

- 9 AGO 2017

LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L

C.I.F.: B09334517

Pol. Ind. Las Merindades - 09550 Villarcayo (BURGOS)- Tfno.: 947 130 440

ENTRADA	SALIDA
Nº 692	Nº /

DATOS DEL REMITENTE

REMITE:	Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón	Nº EXPEDIENTE:	8213/17
DOMICILIO:		PROVINCIA:	Burgos
LOCALIDAD:	La Puebla de Arganzón	CIF:	P0928400A
		ACTIVIDAD:	Gestión Municipal de
		TFNO:	945373006

DATOS DE LA MUESTRA

FECHA RECOGIDA:	31/07/2017	LUGAR TOMA MUESTRA:	Red
HORA RECOGIDA:	11:00:00	UTILIZACION:	Pública
TIPO DE MUESTRA:	Agua	TIPO DE ENVASE:	Estéril
PROCEDENCIA:	La Puebla de Arganzón	TIPO DE ANALISIS:	Control- Red
OBSERVACIONES:			
Muestra recogida por LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES S.L. Muestra neutralizada con 1ml de tiosulfato sódico (PANREAC) al 10% por litro de muestra.			

PARAMETROS ORGANOLEPTICOS	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO	COMPONENTES NO DESEABLES	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO
COLOR (mgr/l Pt-Co)	<LD	15	NITRATOS (mg/l NO3):		50
TURBIDEZ (UNF):	<LD	1-5	NITRITOS (mg/l NO2):		0.5
OLOR (IDL):	0	3	AMONIO (mg/l NH4):	<LD	0.5
SABOR (IDL):	0	3			
PARAMETROS QUIMICOS			PARAMETROS BACTERIOLOGICOS		
TEMPERATURA (°C):			RECUENTO DE COLONIAS A 22° (UFC/1 ml):		100
pH (unid pH):	7,36	6.5-9.5	COLIF. TOT (UFC/100 ml):	<LD	0
CONDUC. (microS/cm):	743	2500	ESCHER. COLI (UFC/100 ml):	<LD	0
METALES			CLOSTR. PER. (UFC/100 ml):		0
HIERRO (mg/l):		0,2	ESTREPT FEC (UFC/100 ml):		0
ALUMINIO (mg/l):		0,2	LEGIONELLA (UFC/1000 ml):		<100
PLOMO(mg/l):		0,01			
COBRE (mg/l):		2,0			

AGENTE DESINFECTANTE	RESULTADO	RD 140/2003 AGUAS CONSUMO
COLORO LIBRE RESIDUAL (mg/l):	0,20	1

CONCLUSION: Agua apta

Todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos por la legislación vigente para aguas potables de consumo público.(RD 140/2003)

VILLARCAYO A: miércoles, 02 de agosto de 2017

Firmado por Roberto Vivanco Guinea

Firmado digitalmente por ENTIDAD LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL - CIF B09334517 - NOMBRE VIVANCO GUINEA ROBERTO - NIF 13086996L
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=703009011, cn=ENTIDAD LASTRA SERVICIOS AMBIENTALES SL - CIF B09334517 - NOMBRE VIVANCO GUINEA ROBERTO - NIF 13086996L



Métodos de análisis según PNTs de LASTRA basados en métodos normalizados. Los resultados obtenidos corresponden única y exclusivamente a la muestra analizada. Las conclusiones de este análisis tienen en cuenta únicamente los parámetros analizados. LD- Límite detectable.